

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-603/14-95
о назначении административного наказания

« 05 » 07 2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮВ-603/14-ОЭС , -

УСТАНОВИЛ:

27.06.2014 ведущий специалист Мосжилинспекции Ненашев Д.В. произвел плановую проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее:

Общество с ограниченной ответственностью "Управление Многоквартирными Домами", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 2.2 ЖНМ-96-01/2 "Наладка инженерного оборудования жилых зданий" а именно: по адресу Донецкая ул., д. 23

В подвальном помещении отсутствует плафон на осветительном элементе (1 шт.); Линии освещения чердачного помещения выполнены на скрутках; Отсутствует плафон на осветительном элементе в помещении чердака; Освещение домового знака выполнено по временной схеме, через осветительный элемент козырька подъезда №1, провисание электрических проводов; Плафон осветительного элемента козырька подъезда №1 загрязнен; Открыты этажные щитки в подъезде №1 на 11, 12 этажах; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует маркировка аппаратов защиты; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует наименование аппаратов защиты; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; Во ВРУ на однолинейной схеме, отсутствует подпись ответственного за электрохозяйство; В электрощитовой отсутствуют защитные экраны шинных мостов; по адресу Донецкая ул., д. 19

В подвальном помещении отсутствует плафон на осветительном элементе (1 шт.); В подвале на линии освещения соединение электропроводов выполнено методом «скрутки»; Линии освещения чердачного помещения выполнены на скрутках; Отсутствует плафон на осветительном элементе в помещении чердака; Освещение домового знака выполнено по временной схеме, через осветительный элемент козырька подъезда №1, провисание электрических проводов; Плафон осветительного элемента козырька подъезда №1 загрязнен; Во ВРУ частично отсутствует маркировка аппаратов защиты; Во ВРУ частично отсутствует наименование аппаратов защиты; Во ВРУ частично отсутствует цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; Во ВРУ на однолинейной схеме, отсутствует подпись ответственного за электрохозяйство; В электрощитовой отсутствуют защитные экраны шинных мостов; по адресу Донецкая ул., д. 15

В подвальном помещении отсутствует плафон на осветительном элементе (1 шт.); Линии освещения чердачного помещения выполнены на скрутках; Отсутствует плафон (1 шт.) на осветительном элементе в помещении чердака; Освещение домового знака выполнено по временной схеме, через осветительный элемент козырька подъезда №1, провисание электрических проводов; Плафоны осветительных элементов козырьков подъездов загрязнены; Открыты этажные щитки в подъезде №1 на 10, 12 этажах; Во ВРУ отсутствуют средства индивидуальной защиты; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует маркировка аппаратов защиты; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует наименование аппаратов защиты; Во ВРУ на однолинейной схеме, отсутствует подпись ответственного за электрохозяйство; Во ВРУ частично отсутствует цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; В электрощитовой отсутствуют защитные экраны шинных мостов; по адресу Донецкая ул., д. 7

В подвальном помещении отсутствует плафон на осветительном элементе (1 шт.); Отсутствует плафон на осветительном элементе (1шт.) в помещении чердака; Освещение домового знака выполнено по временной схеме, через осветительный элемент козырька подъезда №1, провисание электрических проводов; Плафон осветительного элемента козырька подъезда №2 загрязнен; Открыт этажный щиток в подъезде №1 на 12 этаже;

Линия освещения входной группы выполнены на скрутках; Отсутствует освещение при выходе на кровлю в подъезде №1; Во ВРУ отсутствуют средства индивидуальной защиты; Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) частично отсутствует маркировка аппаратов защиты; Во ВРУ частично отсутствует наименование аппаратов защиты; Во ВРУ на однолинейной схеме, отсутствует подпись ответственного за электрохозяйство; Во ВРУ частично не закреплены аппараты защиты.

Согласно ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **Общество с ограниченной ответственностью "Управление Многоквартирными Домами"**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН 7733759641

АДРЕС: **юридический адрес: 125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16; фактический адрес: 109651, г. Москва, Донецкая ул., д. 11**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить наказание в виде:

штрафа в размере

пяти тысяч рублей (штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Сков В.В. /
(подпись) (фамилия, инициалы)



Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Копия постановления вручена (направлена):

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. Нарушителю | _____ / | _____ / |
| | (подпись) (фамилия, инициалы) | (дата, № квитанции) |
| 2. Потерпевшему | _____ / | _____ / |
| | (подпись) (фамилия, инициалы) | (дата, № квитанции) |

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению « ____ » _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С 40101810800000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК 044583001

Л/С 04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Статус плательщика: «08»

**КОПИЯ
ЗЕРНА**



Орлова А.А.